



GL.ZPU.1.434.3.1.2018.RS

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	
Spółka z o.o.	
47-400 Racibórz ul. 1 Maja 8	
wpz/	13. 02. 2018
Ret	
Nr	364/18

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibórz

dot.: Zmiany warunków wykonania inwestycji określonych w pozwoleniu wodnoprawnym

W odpowiedzi na pismo znak TSP/I/007/01/2018 z dn. 19.01.2018r. dotyczące zmiany warunków określonych w pozwoleniu wodno-prawnym nr Śr.6341.1.7.2.2014 z dnia 29.04.2014r. wydanym przez Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego, na przejście siecią wodociągową za pomocą przewiertu sterowanego pod wałem przeciwpowodziowym oraz dnem Kanału Ulga w km 4+920 w związku z rozpoczętą inwestycją pn.: „Przejście siecią wodociągową za pomocą przewiertu sterowanego pod Kanałem Ulgi przy moście na ul. Rybnickiej w Raciborzu”, Zarząd Zlewni Górnej Odry w Gliwicach opiniuje pozytywnie zaproponowaną i przedstawioną na załącznikach mapowych zmianę przekroczenia kanału Ulgi wraz z lewostronnym obwałowaniem. Zmiana dotyczy lokalizacji komór: wejściowej i wyjściowej oraz zagłębienia projektowanego rurociągu, a tym samym rzędnych geograficznych i rzędnych zagłębienia.

W związku z powyższym akceptujemy nową lokalizację komory wejściowej i komory wyjściowej, długość rzeczywistą przewiertu – 252,4m, jak i zagłębienie osi projektowanego rurociągu pod dnem kanału na rzędnej 168,48 (gł. 9,7m pod dnem) oraz pod wałem przeciwpowodziowym na rzędnej 181,63 (gł. 7,3m pod podstawą wału). Zmiana ta naszym zdaniem nie wpłynie negatywnie na koryto kanału Ulgi, ochronę przeciwpowodziową oraz na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Ponadto podtrzymujemy pozostałe warunki i obowiązki określone w w/w pozwoleniu wodnoprawnym, Decyzji zwalniającej Dyrektora RZGW Gliwice nr OKI-22/1264/13/TJ/20905 z dn. 08.11.2013r. i Decyzjach zwalniających Marszałka Województwa Śląskiego.

W aktach sprawy zatrzymujemy nadesłane materiały.

DYREKTOR

Franciszek Pistelok

Do wiadomości:

1. NW Racibórz
2. ZPU.1(RS) a/a

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Robotnicza 2
tel.: +48 (32) 777 49 50 | faks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl